



LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO					
	Quadro elettrico	1		Interruttore boiler	1
	Plafoniera schermata 2x36W con ottica antiriflesso	1		Interruttore climatizzatore/termoconvertore	2
	Plafoniera schermata 1x18W	1		Termoconvertore 1000/2000 W	1
	Interruttore singolo	2		Postazione di lavoro composta da: - n.2 presa bipasso 10/16A - n.1 presa SHUKO 10/16A - n.1 presa dati (incluso cavi) - n.1 presa dati (incluso cavi)	1
	Presca monofase 10A stagna	1			

LEGENDA INFISSI:

- P21E02 - Porta esterna - mm 975x2110h - con pannello superiore a vetro antinfortunistico mm 3+3 (N.1 SX)
- F5C01 - Finestra a due ante scorrevoli - mm 1965x1100h - dotata di vetri camera mm 4-9-4, tendina alla veneziana mignon interna (N.4)
- F2WC - Finestra wasistas mm 975x500h dotata di vetro camera mm 4-9-4 opaco e zanzariera fissa esterna (N.1)
- P2WD - Porta interna - mm 715x2060h - cieca con bandella (N.1 DX)

Altezza esterna 2,992  
Altezza interna 2,700

NOTE:

- I PANNELLI PERIMETRALI HANNO SPESSORE MM. 50
- I PANNELLI DI COPERTURA HANNO SPESSORE MM. 50+40 GRECA
- PAVIMENTO COIBENTATO
- LEGNO DI PAVIMENTO IN MULTISTRATO MARINO SP. 18 MM.

REV.	DATA	MODIFICHE	ELABORATO DA:	APPROVATO DA:
<b>COSTRUZIONI PREFABBRICATE COMPONENTI</b> AMES S.p.A. - Via Bach, n.0 84090 Montecorvino Pugliano - Salerno Tel. 0828/359111 - Fax 0828/350116			SOSTITUISCE	
OGGETTO:			IL:	
- CONTAINER YPSILON 60 - "GUARDIOLA" - 15,27 Mg.			SOSTITUITO	
ELABORATI:			DAL:	
- PIANTA -			FOGLIO DI	
COMMITTENTE:			1 / 2	
ITALSARC Società Consortile per Azioni - Carpi (MO)				
RIF. OFFERTA	COMMESSA	CODICE PARTE	DISEGNO N.	
1315105	FN021V		F021V07	
ELABORATO DA:		APPROVATO DA:		FILE
		SCALA 1:50		F 0 2 1 V 0 7 D W G
		FORMATO 420x297		DATA 17-03-14
P4B.T1 - Rev.1 del 20/11/07 - file: TESTATA6A.DWG - DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA AMES S.p.A. - DIRITTI TUTELATI A TERMINI DI LEGGE				